

淄博市自来水有限责任公司泮水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 08 月 06 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	08.04.9:13	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	08.05.9:10	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	08.05.9:10	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	08.06.9:15	化验室	0.11	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	08.06.9:15	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	08.06.9:15	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	08.06.9:15	化验室	无	无	/	
二氧化氯	08.06.9:52	化验室	0.14	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02	mg/L	
耗氧量（CODMn法，以 O ₂ 计）	08.06.9:15	化验室	0.98	≤3，水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时≤5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司泮水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 08 月 06 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	08.04.9:36	原水进口	82	/	CFU/mL	
总大肠菌群	08.05.9:33	原水进口	3	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	08.05.9:33	原水进口	15	≤10000	个/L	
浑浊度	08.06.9:35	原水进口	3.80	/	NTU	
色度	08.06.9:35	原水进口	5	/	度	
臭和味	08.06.9:35	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	08.06.9:35	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	08.06.9:35	原水进口	1.32	≤6	mg/L	
氨氮（NH ₃ -N）	08.06.9:35	原水进口	0.05	≤1.0	mg/L	
PH 值（无量纲）	08.06.9:35	原水进口	7.98	6-9	/	
水温（℃）	08.06.9:35	原水进口	17.9	人为造成环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	℃	
电导率	08.06.9:35	原水进口	534	/	μ S/cm	
溶解氧	08.06.9:35	原水进口	9.22	≥5	mg/L	